

FAKTÚRA

DF 2011/046
21.2.2011

Odberteľ
Obec Jaklovce
Jaklovce 81
055 61 Jaklovce
IČO: 00329207 IČ DPH: -

Obecný úrad Jaklovce	
Došlo dňa 21. FEB. 2011	Reg. zn: F
Číslo: 422/11	Škar. zn: F-1
Prílohy: 3	Vybavuje:

Korešpondenčná adresa

6200035015 Fa

Obec Jaklovce
Jaklovce 81
055 61 Jaklovce

Vaše zákaznícke číslo: 5100260521

Obdobie: 12.04.2010 - 12.10.2010

Fakturujeme Vám škodu spôsobenú
neoprávneným odberom elektriny

197,69

Spolu

197,69
5 955,61 SKK

KONVERZNÝ KURZ: 1 EUR = 30.12600 SKK

Pri úhrade uvádzajte

Variabilný symbol 6200035015

Poradové číslo faktúry 8200035871

Dátum splatnosti do 02.03.2011

Dátum vyhotovenia 16.02.2011

Konštantný symbol 0008

Spôsob úhrady Poštový poukaz

Mena EUR

J. Drahovský

Upozornenie pre odberateľa:

- Faktúra za elektrinu je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet VSD, a.s..
- Spoločnosť Východoslovenská energetika a.s. koná v mene spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. na základe generálneho splnomocnenia zo dňa 25. júna 2007 a v súlade s ustanoveniami Rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi spoločnosťami Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 18. júna 2007.

Mgr. Juraj Drahovský
vedúci úseku Služby pre zákazníkov
Východoslovenská energetika a. s.

Odborné miesto: Stará pri 35, 055 61 Jaklovce

Potvrdzujem vecné prevzatie
čo do množstva a ceny
a súhlasím s preplatením čiastky.

Podpis: 

Zápis o zistenom neoprávnenom odbere

Východoslovenská

Základné identifikačné údaje

číslo hlásenia (kontaktu): 3965675

Dátum a čas zistenia NO: 12.10.2010 11:30
 Adresa miesta NO: Stára č.d.35, Jaklovce, okr. Gelnica
 Odberateľ, užívateľ: Obec Jaklovce
 IČO: 329207
 Kategória: P – podnikateľ
 Obchodný partner č.: 5100260521
 Číslo elektromera: stav el. pri NO
 MTP (prevod): VT: kWh
 Číslo OM: NT: kWh

Popis zisteného neoprávneného odberu :

Neoprávnený odber elektriny bol zistený v rozvádzači merania nachádzajúcom sa na vonkajšej stene rodinného domu na horeuvedenej adrese, v ktorom býva pani Petmigalová Katarína. V tomto rozvádzači merania bol pripojený kábel AYKY 3x4 mm² priamo, cez istič IJ 6 A, na vývodovú svorku hlavného ističa J7K 24,7 A. Druhý koniec tohto kábla viedol, bez merania, do rozvádzača určeného pre obecný kábelový rozvod televízneho signálu. Tento rozvod slúži na príjem signálu asi pre desať rodinných domov. Podľa vyjadrenia starostu obce a svedkov zistenia NEO, tento stav trvá asi dvadsať rokov. Mesačný odber tohto rozvodu je asi 24,8 kWh.

	L1	L2	L3
Namerané prúdy na OM:	0,1 A	A	A
Namerané napätia na OM:	233 V	V	V

Tým došlo k NO elektriny podľa Zákona č.656/2004, § 39, ods.1, písmeno: a a
 a) Bez uzavretej zmluvy alebo v rozpore s uzavretou zmluvou

Po zdokumentovaní **bol** neoprávnený odber odstránený.

Po zdokumentovaní zisteného neoprávneného odberu bolo OM:

Pre OM **nie je** uzatvorená zmluva na odber elektrickej energie s VSE a.s.

Pred opätovným pripojením objektu je odporúčané:

Podklady pre výpočet škody

Výpočet škody bol vykonaný podľa Vyhlášky č.154/2005 Z.z., § 1, ods.4, písmeno:

b) Typ a menovitá hodnota ističa: IJ 6 A

Počet dní trvania NO bol určený odo dňa nasledujúceho po:
 dni vypočítanom podľa Vyhlášky č.154/2005 Z.z.

t.j. od: 12.4.2010 do: 12.10.2010 Počet dní celkom: 183

Pri zistení NO **bol** prítomný odberateľ, resp. jeho zástupca: starosta p.Burkuš

Svedok zistenia NO : p.Petmigalová K.

Prítomný príslušník polície:

Telefón: starosta:0905 941429

OO PZ:

Číslo vyšetrovacieho spisu:

Poznámka:

Uvedený kábel bol zapojený za meranie pani Petmigalovej.

Neoprávnený odber zistili a zdokumentovali

Meno a priezvisko	os.č.	Pracovisko	%	Región	Telefón
Róbert Lukáč	5289	Sieťové Straty		Prešov	055/610 4904
Ľubomír Uhriňák	9715	Sieťové Straty		Prešov	055/610 4731

V Prešove , dňa 13.10.2010

Zapísal: Róbert Lukáč

Podpis:

Lukáč